

製品検査報告書

No. _____

年 月 日

御中

件名：



積水フーラー株式会社
品質保証部（滋賀）



製 品 名		ドーゲンクリート	
種 別		S	
納 入 数 量			
出 荷 日		8月 17日	
項目 \ ロット番号		090317-1	
	規 格	測 定 値	測 定 値
外 観	分散の良い事	合 格	
電気抵抗率 ($\Omega \cdot m$)	0.2以下	0.110	
圧縮強度 (N/mm^2)	10以上	11.0	
曲げ強度 (N/mm^2)	1以上	2.0	
総 合 判 定		合 格	
備 考			