



※表示例： SGP 125AX2,750 2020年 EITAI

管の寸法および寸法の許容差

単位: mm

呼び径	外径		肉厚		長さ	
	D	許容差	t	許容差	L	許容差
50A	60.5	±0.5	3.8	+規定しない -12.5%	2,750	+20 -0
80A	89.1	±0.8	4.2			
100A	114.3	±0.8	4.5			
125A	139.8	±0.8	4.5			

番号 No.	部品名称 Parts name	数量 Quantity	材質 Material	備考 Summary	
1	銅管	1	SGP	溶融亜鉛めっき	
2					
3					
4					
5					
品名 Sheet Title	地中線用亜鉛めっき 立上り銅管		承認 Approved	検図 Checked	製図 Drawn
図面番号 Drawing No.	P100527004		横地 Yokochi	谷口 Taniguchi	森内 Moriuchi
尺度 Scale	単位 Unit name	作成日 Date	株式会社永代事業所 Eitai-Jigyosyo Co., Ltd		
7/1	mm	R1.12.6			

A	製品表示の変更	R1.12.6	横地	谷口	森内
改版	訂正・変更	年月日	承認	検図	製図